

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г.Павлово

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административно-управленческий персонал					
00.002.01. Директор (Директор школы (гимназии, лицея))	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в кабинете Директора увеличением количества потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся светильников с энергосберегающими лампами на двухламповые или четырехламповые люминесцентные светильники либо на их светодиодные аналоги.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2023 год	Зам. директора по АХЧ	
00.002.02. Заместитель директора (Заместитель директора школы (гимназии, лицея))	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в кабинете Заместителей директора №2 увеличением количества потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся светильников с энергосберегающими лампами на двухламповые или четырехламповые люминесцентные светильники либо на их светодиодные аналоги.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности на рабочем месте.	2024 год	Зам. директора по АХЧ	
	Установить на рабочий стол с компьютером источник местного искусственного освещения - лампу настольную.			2020 год	Зам. директора по АХЧ
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 3.12. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (в ред. посл. изм. и доп.).	Профилактика профессиональных заболеваний.	декабрь 2023, ежегодно	Директор школы	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
00.002.03. Заместитель директора (Заместитель директора школы (гимназии, лицея))	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в кабинете Заместителей директора №2 увеличением количества потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся светильников с энергосберегающими лампами на двухламповые или четырехламповые люминесцентные светильники либо на их светодиодные аналоги.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2024 г.г.	Зам. директора по АХЧ	
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 3.12. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (в ред. посл. изм. и доп.).	Профилактика профессиональных заболеваний.	декабрь 2024 г.г. епидемио	директор школы	
00.002.04. Заместитель директора (Заместитель директора школы (гимназии, лицея))	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в кабинете Заместителей директора №2 увеличением количества потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся светильников с энергосберегающими лампами на двухламповые или четырехламповые люминесцентные светильники либо на их светодиодные аналоги.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2024 г.г.	Зам. директора по АХЧ	
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 3.12. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (в ред. посл. изм. и доп.).	Профилактика профессиональных заболеваний.	декабрь 2024 г.г. епидемио	директор	
00.002.05. Заместитель директора (Заместитель директора школы (гимназии, лицея))	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в кабинете Заместителей директора №2 увеличением количества потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся светильников с энергосберегающими лампами на двухламповые или четырехламповые люминесцентные светильники либо на их светодиодные аналоги.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2024 г.г.	Зам. директора по АХЧ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 3.12. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (в ред. посл. изм. и доп.).	Профилактика профессиональных заболеваний.	<i>декабрь 2014г. емиери</i>	<i>директор Нахлובהва СВБ</i>	
00.002.06. Заместитель директора (Заместитель директора школы (гимназии, лицея))	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в кабинете №9 увеличением количества потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющегося светильника с энергосберегающими лампами на два двухламповых или четырехламповых люминесцентных светильника либо на их светодиодные аналоги.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	<i>2014 год</i>	<i>Зам. директора по АХЧ</i>	
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 3.12. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (в ред. посл. изм. и доп.).	Профилактика профессиональных заболеваний.	<i>декабрь емиери</i>	<i>директор</i>	
00.002.08. Секретарь учебной части (Секретарь учебной части (диспетчер))	Повысить освещенность от систем общего искусственного освещения в кабинете №9 увеличением количества потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющегося светильника с энергосберегающими лампами на два двухламповых или четырехламповых люминесцентных светильника либо на их светодиодные аналоги.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	<i>2014 год</i>	<i>Зам. директоре по АХЧ</i>	
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 3.12. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (в ред. посл. изм. и доп.).	Профилактика профессиональных заболеваний.	<i>емиери</i>	<i>директор</i>	
00.002.09. Старший вожатый	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в Вожатской установке дополнительных потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся люминесцентных светильников в указанном помещении на светодиодные аналоги.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	<i>2014 год</i>	<i>Зам. директоре по АХЧ</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
00.002.10. Инженер-программист	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в кабинете №11 установкой дополнительных потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене светильников с энергосберегающими лампами в указанном помещении на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2024 г.г.	Зам. директора по АХЧ	
	Установить на рабочий стол с компьютером источник местного искусственного освещения - лампу настольную.		2024 г.г.	Зам. директора по АХЧ	
Педагогический персонал					
10.002.21. Учитель (начальных классов)	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в учительской установкой дополнительных потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене светильников с энергосберегающими лампами в указанном помещении на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2024 г.г.	Зам. директора по АХЧ	
10.002.22. Учитель (начальных классов)	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в учительской установкой дополнительных потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене светильников с энергосберегающими лампами в указанном помещении на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2024 г.г.	Зам. директора по АХЧ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
10.002.23. Учитель (математики)	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в учительской установкой дополнительных потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене светильников с энергосберегающими лампами в указанном помещении на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2024 г.г.	Зам. директора по АХЧ	
10.002.24. Учитель (иностран-ных языков)	Повысить освещенность от систем общего искусственного освещения в кабинете №5, а также в учительской увеличением количества потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся светильников с энергосберегающими лампами на двухламповые или четырехламповые люминесцентные светильники либо на их светодиодные аналоги.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности на рабочем месте.	2022 г.г.	Зам. директора по АХЧ	
	Установить на рабочий стол с компьютером источник местного искусственного освещения - лампу настольную.		2022 г.г.	Зам. директора по АХЧ	
	Рассмотреть вопрос о направлении работников на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 3.12. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (в ред. посл. изм. и доп.).	Профилактика профессиональных заболеваний.	ежегодно	директор	
10.002.25. Учитель (иностран-ных языков)	Повысить освещенность от систем общего искусственного освещения в кабинете №10, а также в учительской увеличением количества потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся светильников с энергосберегающими лампами на двухламповые или четырехламповые люминесцентные светильники либо на их светодиодные аналоги.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности на рабочем месте.	2022 г.г.	Зам. директора по АХЧ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Установить на рабочий стол с компьютером источник местного искусственного освещения - лампу настольную.		2022 г.	Зам. директора по АХЧ	
	Рассмотреть вопрос о направлении работников на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 3.12. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (в ред. посл. изм. и доп.).	Профилактика профессиональных заболеваний.	ежегодно	Директор	
10.002.26. Учитель (русского языка и литературы)	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в учительской увеличением количества потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся светильников с энергосберегающими лампами на двухламповые или четырехламповые люминесцентные светильники либо на их светодиодные аналоги.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2024г.	Зам. директора по АХЧ	
10.002.27. Учитель (русского языка и литературы)	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в учительской увеличением количества потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся светильников с энергосберегающими лампами на двухламповые или четырехламповые люминесцентные светильники либо на их светодиодные аналоги.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2024г.	Зам. директора по АХЧ	
10.002.28. Учитель (русского языка и литературы)	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в учительской увеличением количества потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся светильников с энергосберегающими лампами на двухламповые или четырехламповые люминесцентные светильники либо на их светодиодные аналоги.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2024г.	Зам. директора по АХЧ	
10.002.29. Учитель (русского языка и литературы)	Осуществить монтаж дополнительного потолочного светильника, расположив его непосредственно над рабочим столом компьютером. Рассмотреть вопрос о замене в кабинете №40 имеющихся светильников люминесцентные лампы на их светодиодные аналоги.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2024г.	Зам. директора по АХЧ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в учительской увеличением количества потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся светильников с энергосберегающими лампами на двухламповые или четырехламповые люминесцентные светильники либо на их светодиодные аналоги	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2024г	Зам. директора по АХЧ	
10.002.30. Учитель (географии)	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в учительской установкой дополнительных потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене светильников с энергосберегающими лампами в указанном помещении на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности на рабочем месте.	2024г	Зам. директора по АХЧ	
	Установить на рабочий стол с компьютером источник местного искусственного освещения - лампу настольную.		2024г	Зам. директора по АХЧ	
10.002.31. Учитель (искусства)	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в учительской установкой дополнительных потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене светильников с энергосберегающими лампами в указанном помещении на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2024г	Зам. директора по АХЧ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
10.002.32. Учитель (искусства)	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в учительской установкой дополнительных потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене светильников с энергосберегающими лампами в указанном помещении на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2024 год	Зам. директора по АХЧ	
10.002.33. Социальный педагог (Педагог социальный)	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в кабинете №11 установкой дополнительных потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене светильников с энергосберегающими лампами в указанном помещении на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2024 год	Зам. директора по АХЧ	
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 3.12. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (в ред. посл. изм. и доп.).	Профилактика профессиональных заболеваний.	ежегодно	Директор	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
10.002.34. Педагог-психолог	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в кабинете №5а установкой дополнительных потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене светильников с энергосберегающими лампами в указанном помещении на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), либо на светодиодные светильники.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2022 год	Зам. директора по АХЧ	
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 3.12. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (в ред. посл. изм. и доп.).	Профилактика профессиональных заболеваний.	ежегодно	Директор	
10.002.35. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (Преподаватель-организатор (в средней школе))	Повысить освещенность от систем общего искусственного освещения в кабинете №16, а также в учительской увеличением количества потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся светильников с энергосберегающими лампами на двухламповые или четырехламповые люминесцентные светильники либо на их светодиодные аналоги	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности на рабочем месте.	2023 год	Зам. директора по АХЧ	
	Установить на рабочий стол с компьютером источник местного искусственного освещения - лампу настольную.		2023 год	Зам. директора по АХЧ	
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 3.12. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (в ред. посл. изм. и доп.)	Профилактика профессиональных заболеваний.	ежегодно	Директор	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Прочий персонал</i>					
20.001.04. Гардеробщик	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в помещениях гардеробов путем монтажа дополнительных потолочных светильников. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся одноламповых светильников на двухламповые/четырёхламповые люминесцентные светильники либо на многоламповые светодиодные светильники с матовыми/прозрачными рассеивателями.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	<i>до 24.09</i>	<i>Зам. директора по АХЧ</i>	
20.001.05. Сторож (вахтер)	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения на посту охраны путем монтажа дополнительного потолочного светильника, разместив его непосредственно над рабочим столом.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	<i>до 24.09</i>	<i>Зам. директора по АХЧ</i>	
20.001.06. Дворник	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи)) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. посл. изм. и доп.).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи)) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.	<i>до 20.09 руководитель</i>	<i>Зам. директора по АХЧ</i>	
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 4.1. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (с посл. изм. и доп.).	Профилактика профессиональных заболеваний.	<i>инспектор</i>	<i>Директор</i>	

Дата составления: 04.10.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:





Директор школы
(должность)

[Подпись]
(подпись)



Соколов Д. С.
Ф.И.О.

09.10.2019
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора, специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Курникова Е. С. (Ф.И.О.)	09.10.2019 (дата)
Заместитель директора (должность)	 (подпись)	Летавина О. Ю. (Ф.И.О.)	09.10.2019 (дата)
Учитель, председатель профкома (должность)	 (подпись)	Шишова М. Н. (Ф.И.О.)	09.10.2019 (дата)
Социальный педагог (должность)	 (подпись)	Ханжова И. Б. (Ф.И.О.)	09.10.2019 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

51 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Брайцева Т. А. (Ф.И.О.)	09.10.2019 (дата)
37 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Брайцева Е. А. (Ф.И.О.)	09.10.2019 (дата)